

LABOR

ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.


DEPTO DE ADM. ESCOLAR

A perícia foi realizada no dia 30/10/89 e acompanhada pelo Engº Germano do SESMT e pelo Sr. Borba.

Os problemas da Iluminação apresentados são de fácil solução com alguns arranjos, substituição de lâmpadas e instalação de luminárias dirigidas.

O Arquivo Morto tem problema de circulação de ar e exaustão, apresentando acúmulo de poeira e umidade, criando dificuldades na manipulação do material arquivado. Não seria caso de insalubridade, mas é bastante desconfortável.

O pessoal que faz a limpeza de Sanitários deve utilizar o EPI necessário, (avental, luvas e botas) para evitar o pagamento do adicional de insalubridade, pelo fato de trabalharem com Agente Biológico.


LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO

DEPTO DE ADM. ESCOLAR

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Direção Secretaria Mesa Datilografia	Iluminação	500	103	20		Corrigir Iluminação.
Seção de Diplomas Mesa de Datilogra- fia ao lado termi- nal	Iluminação Iluminação	250 500	200 180	20 20		Corrigir Iluminação.
Setor de Matrículas	Iluminação	500	240	20		Corrigir Iluminação.
Sala de Registro (sala 4) Mesas de datilogra- fia	Iluminação	500	200	20		Corrigir Iluminação.
Sala 3 Mesa de datilogra- fia	Iluminação	500	90	20		Corrigir Iluminação.

Rua Ferreira Lima, 40 - Fones: (0482) 23 3391 - 23 6681 - CEP 88015 - Florianópolis - SC

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

LABOR

DEPTO DE ADM. ESCOLAR

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Sala 1 Mesa de datilogra- fia	Iluminação	500	112	20		Corrigir Iluminação.

Rua Ferreira Lima, 40 - Fones: (0482) 23 3391 - 23 6681 - CEP 88015 - Florianópolis - SC

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
& MEDICINA DO TRABALHO

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
& MEDICINA DO TRABALHO LDA