...L DE EXERCICIO ou ...PO DE TRABALHO REALIZADO	AGENTE NOCIVO A SAUDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE ao HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO (%)		MEDIDAS CORRETIVAS
		TOLERÂNCIA CONHECIDA/ TEMPO	MEDIÇÃO EFETUADA/ TEMPO	INSALUBRI.	PERICUL.	
...ratório de Manipu-...o da Farmácia Uni-...itária						Para minimizar o desconforto, uma das situações seria a de instalar venezianas na parte superior das janelas, tanto no Laboratório, como no Depósito. Deveria-se estudar a instalação de uma coifa com exaustor.

FPOLIS., 20/03/1991

Assinatura:

Engº. Eletricista
Chefe do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho

DECRETO 97.458 DE 15/01/89

SESMT/UFSC CENTRO: CCS LOCAL: Farmácia Universitária

27