



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476  
CEP. 88049 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  
TEL. (0482) - 33.1000 - TELEX: 0482 240  
L A U D O P E R I C I A L

Data:19/03/91


LOCAL:LABORATORIO DE TECNICA E DIETETICA DO DEPTO.DE  
NUTRIÇÃO - CCS ( localizado no H.U.)

Acompanhou a perícia a Laboratorista Sra.Carmelita Soares.  
Neste Laboratório de Ensino,são ministradas aulas práticas de  
cocção e preparo de alimentos,aos alunos de diversos Cursos.  
Para o desenvolvimento das aulas são utilizados utencilios de  
cozinha,como fogão,pia,balcão,geladeira,freezer....  
Este Laboratório,tem um inconveniente que merece ser registra-  
do,sua localização fica sob o Laboratório de Análises do  
HU,cujo,tem sua canalização de esgotos abaixo do piso ou seja  
sobré o foro falso do Lab.de Técnicas e Dietética,inclusive  
já tendo ocorrido seu rompimento despejando o conteúdo pela  
sala .  
Pela legislação vigente,não fáz jus ao adicional de  
insalubridade.

  
Enq. Manoel Rito  
Chefe do Serviço de M  
Segurança do Trabalho  
SESMT

COMISSÃO

CENTRO: (CCS) LOCAL: Laboratório de Tsc. e Dietética

LOCAL DE EXERCÍCIO ou TIPO DE TRABALHO REALIZADO	AGENTE NOCIVO ou IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE ao HOMEM		ADICIONAL A SER CON- CEDIDO (%)		MEDIDAS CORRETIVAS
		TOLERÂNCIA CONHECIDA/ TEMPO	MEDICAÇÃO EFETUADA/ TEMPO	INSA- LUBRI.	PERI- CUL.	
laboratório de Técnica Dietética do Depto. de Nutrição - CCS.						Instalar uma unidade extintora contra incêndio PCS - 6Kg (Pó químico seco) Usar sempre que necessário o E.P.I. (luvas, botas e/ou aver- tal).
Assinatura:						FPOLIS, 20 / 03 / 1991  Eng. Ruyano Riffel Chefe do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho/D.A.S./PPAC